

Herendi Horgászegyesület tűzvédelmi utasítása

A tűzvédelmi utasítást jóváhagyom és a benne foglalt előírások betartását
2013. február 15.-i hatállyal elrendelem.

.....
egyesület elnöke

2013

A tűzvédelmi utasítás az alábbi jogszabályok figyelembevételével készült:

-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

-1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

-306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről

-259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

-28/2011. (IX.6.) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat)

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2005. (V.25.) számú rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri kezeléséről

Az egyesület területén, működése során előforduló tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal, az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetéssel, továbbá kerti, háztartási és egyéb hulladékégetéssel járó tevékenységet az alábbiak szerint szabályozom:

-háztartási és egyéb hulladékot (pl.: termékek bármilyen csomagolását, különösen műanyagokét) tilos elégetéssel megsemmisíteni, ezeket a helyszíne össze kell gyűjteni és elszállításukról gondoskodni kell;

-kerti, növényi hulladékot elsősorban hasznosítani szükséges, amennyiben a kerti hulladékot komposztálással a helyszínen hasznosítani nem lehet, úgy annak elszállítását az egyesületnek kell megoldani, melyre az Önkormányzat által évente szükség szerint szervezett és meghirdetésre kerülő lomtalanítási akció is igénybe vehető;

-a helyszínen elégetéssel megsemmisíteni avar-, tarlót-, nádat- és a kerti növényi hulladékot csak úgy szabad, hogy az égéstermékek (füst és a pernye) kárt ne okozzanak;

- az avar-, a tarló-, gyep-, a nád- és a kerti növényi hulladékégetés - amennyiben jogszabály e tevékenység végzését megengedi - alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, ezért tilos olyan helyen végezni, ahol, az tüzet vagy robbanást okozhat, továbbá csak írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni, a feltételek megállapítása az egyesület vezetőségének a feladata;

-a tervezett égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával *írásban* be kell jelenteni az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak (Veszprém Katasztrófavédelmi Kirendeltség, telefonszáma: 06-88-590-620);

-az avar-, a tarló-, a nád- és a kerti növényi hulladékégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és helyszínen megfelelő mennyiségű oltóvizet kell készenlétben tartani;

-az avar-, a tarló-, a nád- és a kerti növényi hulladékégetést úgy kell végrehajtani, hogy az esetleges tűzterjedés irányában a hasznos vad elmenekülhessen. A

tarlónak (nád, egyéb növényi) minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos, az égetéshez csak a levágott tarlómaradványok használhatók fel;

-a levágott avar-, a tarló-, a nád- és a kerti növényi hulladék elégetését csak biztonságos helyen szabad végezni, megfelelő távolságban a levágott tarlótól és az egyéb éghető anyagoktól, hétvégi házaktól a biztonsági távolságot a helyi szélviszonyok figyelembevételével kell megállapítani;

-szeles időben tilos bármilyen nyítlánggal járó tevékenység, ide értve a kijelölt tűzrakó helyen történő tűzgyújtást

-az avar-, a tarló-, a nád- és a kerti növényi hulladékégetésekor hirtelen feltámadó szél esetén az égetés be kell fejezni, a tüzet el kell oltani;

-az égetés helyszínére kijelölt területet az égetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben ki kell tisztítani, az éghető anyagokat el kell távolítani és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell biztosítani;

-az avar-, a tarló-, a nád- és a kerti növényi hulladékégetést 15 ha-nál nagyobb területen szakaszosan kell végezni, és csak az egyik szakasz, köteg elégetése után szabad a másik szakasz, köteg elégetéséhez hozzáfogni, ezzel csökkentve a légszennyezés és a tűzveszély kockázatát a környezetre;

-kerti hulladékot csak úgy szabad égetni, hogy az égéstermékek (füst, pernye) kárt ne okozzanak;

-nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot (nedves kerti hulladék) égetni tilos, a tüzelést végző túlzott füst- illetve koromképződés esetén köteles a tüzet eloltani és a levegőszennyezést megszüntetni.

-az égetendő avar-, tarló-, nád- és a kerti növényi hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot. (PVC, gumi, egyéb veszélyes hulladékok stb.);

-az avar-, a tarló-, a nád- és a kerti növényi hulladékégetés célját szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.

-az avar-, a tarló-, a nád- és a kerti növényi hulladékégetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a rejtett izzást, parázslást- vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal stb. - meg kell szüntetni, a tüzet teljesen el kell oltani;

-az égetés befejezését is be kell jelenteni a Veszprém Hivatásos Tűzoltóparancsnokság ügyeletére a 06-88-590-620-as vagy a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletére 06-88-620-808 telefonszámon;

-ha -az avar-, a tarló-, a nád- és a kerti növényi hulladékégetés során a tűz valamilyen oknál fogva (hirtelen feltámadt szél) tovább terjedne az égetésre kijelölt területről és az láthatóan saját eszközökkel már nem lehet eloltani, a tűz oltásának folytatásával egyidejűleg haladéktalanul értesíteni kell a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletét a 105 segélyhívó számon, segélyhívásra a 112-es hívószám is igénybe vehető;

- az oltás folytatása során elsősorban a személyek védelmére kell koncentrálni, a veszélyeztetett területről el kell távolítani lehetőleg mindenkit. Elsősorban a gyerekeket, mozgásukban, cselekvőképességükben korlátozott személyeket, kerülni kell a saját testi épségük kockáztatását, figyelembe kell venni a szélviszonyokat, a tüzet a leégett területről kell megközelíteni, és lehetőleg a lakott területekre történő terjedést kell meg akadályozni, a tűzoltóság elsőnek kikerülő egységének vezetőjét tájékoztatni kell a helyszínen történekről és a továbbiakban a tűzoltásvezető utasításait kell követni;
- füstköd (szog) riadó elrendelése esetén a kerti hulladék égetése szigorúan tilos;
- Vidékfejlesztési Minisztérium által a csapadékmentes időszakokban, határozatban meghirdetett tűzgyújtási tilalmat be kell tartani, ez azt is jelenti, hogy a meghirdetett időponttól, a határozatban megjelölt területeken még a kijelölt tűzrakó helyeken is tilos a tűzgyújtás;
- hatóságilag (Vidékfejlesztési Minisztérium) elrendelt általános tűzrakási tilalom alól az egyesület tűzvédelmi utasítása nem ad felmentést;
- a felsorolt jogszabályok, továbbá a tűzvédelmi utasítás az egyesület tagjaira vonatkoznak, és rájuk kötelező érvényűek;
- a felsorolt jogszabályok, továbbá a tűzvédelmi utasítás be nem tartása miatt bekövetkező hatósági szankciók a mulasztást elkövető tagokat terhelik;
- tűzvédelmi utasításban foglaltakat az új tagoknak belépéskor, az egyesületi tagoknak évente egy alkalommal oktatni kell, az oktatás tárgyát, időpontját, megtörténtét a tűzvédelmi oktatási naplóban rögzíteni kell, melyet a tagok aláírásukkal igazolnak.

Pétfürdő, 2013. február 13.



Zentai Lajos
tűzvédelmi vállalkozó

TÚZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK HASZNÁLATA



A TÚZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK HASZNÁLATA



1. Biztosítószegyet kihúzni
2. Marokszelepet megnyomni
3. Szakaszos működtetés
4. Szóró csövet a tűzre irányítani

A tűzoltó készülék, felszerelés és a tűzjelző berendezés csak akkor tekinthető üzemképesnek, ha az előírt időszakos ellenőrzését és/vagy javítását elvégezték.

Tűzoltó készülék taktika

ROSSZ


JÓ





A tüzet
szélirányból kell
oltani!



Felületi tüzeket
tőlünk elhajtvá
kell oltani!



Csepegő, vagy
folyó anyag tüzeit
felülről lefelé kell
oltani!




A tűzoltáshoz
szükséges
készülékeket
egyidejűleg kell
bevetni.



Ügyelni kell arra,
hogy a tűz ne
gyulladjon vissza!



A használt tűzoltó-
készülékeket nem
szabad visszaakasztani
a helyére!
Gondoskodni kell az
újrátöltésről!



**AZ ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG
VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEI
(Minta)**

Sorszám:

Az 20.... év hó napján megtartott helyszíni szemle, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 567 §. 606 §. alapján:

A munkavégzés helye:.....

A munkavégzés ideje: 20..... hó nap.....órától
 20..... hó nap.....óraig.

A tevékenység megnevezése, pontos leírása:.....
.....
.....

A munkát végzők neve(i):
.....
.....

A munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó készüléket, eszközöket kell biztosítani:

- Porral oltó, Oltásteljesítmény:.....
- oltóvíz
- kéziszerszámok
- erőgép (traktor ekével)

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozó rendelkezései, valamint a 20.....hónap megtartott helyszíni szemle alapján a biztonságos munkavégzés érdekében a munkavégzés során méteres környezetben az alábbi védelemről kell gondoskodni:

- Az éghető anyagokat eltávolítani
- Az el nem távolítható anyagokat nem éghető, megfelelő hőszigetelő anyaggal letakarni
- Az avar-, a tarló-, a nád- és a kerti növényi hulladékégetés területének 3m-es sávban történő körül szántása
- A 15 ha-nál nagyobb terület esetén az égetés szakaszos végzése
- Alaptevékenység korlátozása
- Az égetés helyszínével szomszédos területek figyelemmel kísérése (átterjedés megakadályozása)
- A munkavégzés során megfelelő létszámmal felügyeletet biztosítása

A felügyeletet biztosító személyek neve, beosztása és feladata:
.....
.....
.....
.....

A tűzveszélyes tevékenység befejezése utáni teendők:

- A munka befejezésének jelentése az engedélyező felé
- A tűzveszélyes munka területének utóellenőrzése a munka befejezésekor és óra múlva

Egyéb előírások:.....

Herend, 20.. hó nap

.....
feltételeket meghatározó

A fentieket az alábbi – a helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészítem ki (Ezen pont kitöltése akkor szükséges, ha a tevékenységet külső gazdálkodó szerv végzi):.....

.....

A munkát végző(k) nyilatkozata:

Az előzőekben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, a munkavégzéshez szükséges berendezést a tevékenység megkezdése előtt ellenőriztem, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát, a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem, a munkavégzés befejezése után a területet tűzvédelmi szempontból leellenőrzöm, a munkavégzés befejezését a feltételeket meghatározó felé jelentem.

Herend, 20..... hó nap

.....
munkát végzők aláírása**A felügyeletet ellátó(k) nyilatkozata:**

A felsorolt előírásokat tudomásul veszem, a felügyeleti feladataimmal tisztában vagyok, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát és a tűzjelzés helyi lehetőségeit ismerem.

Herend, 20..... hó nap

A tevékenység befejezését tudomásul vettem:

Herend, 20..... hó napóra

.....
feltételeket meghatározó**MEGJEGYZÉS:**

Amennyiben az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személy azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabad téren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges. Amennyiben az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet külső szervezet, vagy személy végzi, a munkavégzés feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint a helyi sajátosságoknak megfelelő tűzvédelmi előírásokkal köteles azt kiegészíteni.

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

A TŰZVÉDELMI BÍRSÁG

7. § (1)²⁵ A tűzvédelmi hatóság az 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben tűzvédelmi bírságot szabhat ki. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 1-8., 12-16. a), 17-18., 20-24., 29., 30. és 36. sorában rögzített szabálytalanságok esetén - az 5. § szerinti eljárások kivételével - a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező.

(2) Ha az 1. mellékletben rögzített szabálytalanság ismételten fordul elő, a tűzvédelmi bírságot ki kell szabni.

(3) Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint.

8. § (1)²⁶ A tűzvédelmi bírság kiszabására első fokon - az 1. melléklet 38-39. sorában rögzített eseteket kivéve - a szabálytalanságot észlelő tűzvédelmi hatóság jogosult abban az esetben, ha az észlelt szabálytalanság a hatóság adott eljárásához közvetlenül kapcsolódik, vagy a szabálytalanság helyszínének tűzvédelmi hatósági ellenőrzésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. Az 1. melléklet 38-39. sorában rögzített esetekben a központi szerv jogosult a bírság kiszabására.

(2) Másodfokon az I. fejezetben megjelölt másodfokú hatóság jár el.

8/A. §²⁷ (1) A Ttv. 43. §-ában meghatározott tűzvédelmi bírságot a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 10023002-00283494-20000002 számú bírság letéti számla javára kell banki vagy készpénz átutalási megbízással befizetni (a továbbiakban: befizetés).

(2) A befizetés során az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „tűzvédelmi bírság” szöveget, a határozat számát és a bírságfizetésre kötelezett nevét.

9. § (1) A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.

(2) A tűzvédelmi bírság ugyanazon tényállás mellett - az azonnal megszüntethető szabálytalanságok kivételével - a tűzvédelmi bírságot kiszabó jogerős határozat közlését követő két hónap elteltével szabható ki ismételten.

(3)²⁸ A tűzvédelmi bírság kiszabásáról szóló jogerős határozatot költségvetési okokból a központi szerv költségvetési intézményével is közölni kell.

(4) A tűzvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás a hatóságnak a jogsértésről való tudomásszerzésétől számított három hónapon belül, de legkésőbb a jogsértés bekövetkezését követő egy éven belül indítható meg. Ha a jogsértő magatartás folyamatos, a határidő a magatartás abbahagyásakor kezdődik. Ha a jogsértő magatartás azzal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a határidő mindaddig nem kezdődik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll.

1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez**1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez**

	Tűzvédelmi szabálytalanság	Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/	Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/
1.	Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő	100 000	1 000 000
2.	Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges	200 000	3 000 000
3.	Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz vagy robbanásveszélyt idéztek elő	100 000	1 000 000
14.	Tűzoltóság beavatkozásának akadályozása	30 000	2 000 000
16. ⁴⁵	a) Tűzoltókészülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével)	50 000/készülék	
	b) Tűzolókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével)	30 000/készülék	
20.	Jogszabály vagy hatóság által előírt tűzoltó technikai eszköz, felszerelés, készenlétben tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, a feltárt hibák igazolt javításának, nyomáspróbájának hiánya	40 000	1 000 000
40.	Egyéb tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt előírások, továbbá a tűzvédelmi szabványok előírásainak megszegése esetén	20 000	60 000
42. ⁴⁶	A termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tüzesetek megelőzéséről nem gondoskodik	60 000	200 000